			CI	RO	NO	GR.	ΑN	ΛA	DE	AC	ΓΙVΙ	DA	DES	М	ENS	SUA	LES														
Programad o	Realizado		Observació n													F	EBR	ERO	202	25											
Actividad	De	scripción/F	Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Envio de muestras	Remision de muestra de agua tratada y cruda lal laboratorio				х							Х							х							Х					
Mantenimiento	Lavado de boc	atoma y tan	que desarenador					Х														Х									
Lavado	Filtros PTAP		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	
Análisis de laboratorio	Ensayo de Jarras, Color, Turbiedad, Ph, Cloro residula libre, Dureza, Alcalinidad, Cloruros y Hierro		х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х	х	х	Х	х	х	Х	х	Х	х	Х	
Lavado	Floculador y a	necesidad											Х														Х				
Lavado	Sedimentador	y a necesida	ad											Х														Χ			
Lavado	Tanque de suc	ción a nece	sidad												Х														Χ		
Mantenimiento tramos de alcantarillado	Labor que se re verifica que la obstruida		terior de los Mh y se e encuentre			х																									
Manholes	Diagnostico y I	limpieza res	iduos de Manholes			Х																									
Mantenimiento	Corte césped d	de PTAP																						Х	Χ						
Lecturas	De contadores																											Χ	Χ	Х	Χ
Facturas	Entrega de fac	turas					Х	Χ	Χ	Χ																					
Línea impulsión	Revisión visua planta de tratar almacenamient	miento hast	obre el tramo desde a tanque de			x																									
Purgas		rgar el agua	ulas hidrantes y a flujo libre entre 1 y ería						Х																						
Detección de fugas		detectar pos	ono y en horario sibles fugas en redes	5												х															
			rededor y velar que e curso normal - cada	I																											
Mantenimiento eléctrico y de bombeo		o y motores	de bombeo de agua																												
	de protección	personal, pr	uales de elementos otección para ñalización (PTAP y	х		х	х	Х	Х	Х	х		х	х	х	х	Х	х		х	х	х	х	х	х	X	х	х	Х	X .	Х
Calibracion macromedidores																															