	CRONOGRA	١M	ΑC	DΕ	AC	TIV	'ID/	\DE	S M	EN:	SUA	AL A	CU	EDL	JCTC) Y	ALC	AN	TAF	RILL	AD	0									
Programad o	Realizado Observació n	servació				JUNIO 2025																									
Actividad	Descripción/Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Envio de muestras	Remision de muestra de agua tratada y cruda lal laboratorio			х						Х							х								Х						
Mantenimiento	Lavado de bocatoma y tanque desarenador		Х																Х												
Lavado	Filtros PTAP		Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х
Análisis de laboratorio	Ensayo de Jarras, Color, Turbiedad, Ph, Cloro residula libre, Dureza, Alcalinidad, Cloruros y Hierro	Х	х	х	X	Х	X	х	х	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	Х	Х	Х	Х	х	Х	х
Lavado	Floculador y a necesidad					Χ														Х											
Lavado	Sedimentador y a necesidad																	Х													
Lavado	Tanque de succión a necesidad					Х																					Х				
Mantenimiento tramos de alcantarillado	Labor que se realiza del interior de los Mh y se verifica que la tubería no se encuentre obstruida	Ī																								Х					
Manholes	Diagnostico y limpieza residuos de Manholes																									Х					
Mantenimiento	Corte césped de PTAP													Χ	Х																
Mantenimiento	Tanque de almacenamiento																			Х											
Lecturas	De contadores																										Х	Χ	Х		
Facturas	Entrega de facturas			Х	Χ	Χ	Χ	Х																							
Línea impulsión	Revisión visual u ocular sobre el tramo desde planta de tratamiento hasta tanque de almacenamiento					Х																									
Purgas	Abrir las llaves de las válvulas hidrantes y poner a descargar el agua a flujo libre entre 1 y 3 minutos para limpiar tubería					X																									
Detección de fugas	Labor en campo con geófono y en horario nocturno para detectar posibles fugas en redes principales o domiciliares				X																										
Mantenimiento de descargues o botadero	Limpiar la maleza de su alrededor y velar que el flujo de agua continúe en curso normal - cada 3 meses																														
Mantenimiento eléctrico y de bombeo	Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero eléctrico y motores de bombeo de agua																														
Inspección de elementos de trabajo	Evaluar características actuales de elementos de protección personal, protección para alturas, herramientas y señalización (PTAP y bodega)			х		Х	х	х		х	х		х	Х	х		х	х		Х	х	х			Х		х		х		
Calibracion macromedidores	Se realizo el 22 de abril 2025																														