CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES

Programado	Realizado		Observación

Actividad	Descripción/Producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		SEPTIEMBRE 2024																													
Envio de muestras	Remision de muestra de agua tratada y cruda lal laboratorio		X							X							X							X							
Mantenimiento	Lavado de bocatoma y tanque desarenador											X									X										
Lavado	Filtros PTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Análisis de laboratorio	Ensayo de Jarras, Color, Turbiedad, Ph, Cloro residula libre, Dureza, Alcalinidad, Cloruros y Hierro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lavado	Floculador y a necesidad											X														X					
Lavado	Sedimentador y a necesidad					X								X											X						
Lavado	Tanque de succión a necesidad																											X			
Mantenimiento tramos de alcantarillado	Labor que se realiza del interior de los Mh y se verifica que la tubería no se encuentre obstruida																			X											
Manholes	Diagnostico y limpieza residuos de Manholes																			X											
Mantenimiento	Corte césped de PTAP																								X	X					
Lecturas	De contadores																										X	X	X		X
Facturas	Entrega de facturas			X	X	X	X																								
Línea impulsión	Revisión visual u ocular sobre el tramo desde planta de tratamiento hasta tanque de almacenamiento			X																											
Purgas	Abrir las llaves de las válvulas hidrantes y poner a descargar el agua a flujo libre entre 1 y 3 minutos para limpiar tubería			X																											
Linea de aducción	Corte césped sobre la linea e inspección visual																				X										
Mantenimiento	Tanque de almacenamiento																														
Detección de fugas	Labor en campo con geófono y en horario nocturno para detectar posibles fugas en redes principales o domiciliares																														
Mantenimiento de descargues o botadero	Limpiar la maleza de su alrededor y velar que el flujo de agua continúe en curso normal - cada 3 meses						X																								
Mantenimiento eléctrico y de bombeo	Mantenimiento preventivo y correctivo de tablero eléctrico y motores de bombeo de agua																														
Inspección de elementos de trabajo	Evaluar caracteristicas actuales de elementos de protección personal, protección para alturas, herramientas y señalización (PTAP y		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Calibracion macromedidore	Abril de 2024																														